

编号: XHJL-BG-03



211012342335

无锡市新环化工环境监测站 检测报告

Monitoring Test Report

(2023) 环 检 (SZ) 字 第 (23121701-1) 号

(水 质)

Water Quality Monitoring Report

检测类别

Project Type

委托检测

委托单位

Client Name

无锡中天固废处置有限公司



二〇二三年十二月二十五日

检测报告说明

(Test report description)

- 一、对本报告检测结果如有异议者, 请于收到报告之日起十天内向本站提出, 逾期不予受理;
If there is any objection to the test results of this report, please submit it to the site within 10 days from the date of receipt of the report.
- 二、报告需经批准人签字, 并加盖本站检验检测专用印章及骑缝章, 否则报告无效;
The report shall be signed by the approver and stamped with the special seal for inspection and testing and stamped at the place where the pages meet when it is over two pages, otherwise the report shall be invalid.
- 三、本报告只对本站采集的样品的检测结果负责, 对委托送检的样品仅对送检样品的检测结果负责;
This report is only responsible for the test results of the samples collected by this station. The samples submitted for inspection are only responsible for the test results of the samples submitted.
- 四、未经本站书面批准, 不得增删涂改或复制检测报告, 经同意复制的检测报告应全文复制并加盖本公司检验检测专用章后方有效;
The test report shall not be added or deleted without the written approval of the site, and the test report approved by the copy shall be valid after copying and stamping the company's special inspection certificate.
- 五、本报告未经同意不得用于仲裁。如申请仲裁检测, 客户须特别说明;
This report may not be used for arbitration without consent. If applying for arbitration testing, the client must specify.
- 六、检测结果“ND”表示低于方法检出限, 同时给出方法检出限;
The test result "ND" indicates that the method detection limit is lower than the method detection limit.
- 七、本报告涂改无效;
This report is invalid after being altered.

无锡市新环化工环境监测站

水质检测报告

| | | | | | |
|---|--------------------|-------------------------|-------------------------|----------------|--------|
| 委托单位 Client Name | 无锡中天固废处置有限公司 | 地址 Address | 无锡市新区鸿山镇鸿山路 66 号 | | |
| 联系人 Contact Names | 张春华 | 电话 Phone number | 85261588 13665122958 | 邮编 Zip code | 214028 |
| 样品类别 Sample criteria | 污水 | | | | |
| 采 (送) 样单位 Sample Collected (Delivered) By | 无锡市新环化工环境监测站 | | | | |
| 采 (送) 样人 Sample Collector (Deliverer) | 樊嘉辉 翟家旺 | 采样日期 Collecting Date | 2023.12.17 | | |
| 检测人员 Monitoring Personal | 安芳芳、还颖等 樊嘉辉 翟家旺 | 分析日期 Testing Date | 2023.12.17—12.23 | | |
| 检测目的 Monitoring Objectives | 为客户了解污染物排放情况提供检测数据 | | | | |
| 检测内容 Monitoring Content | 见 (1) 检测结果统计表 | | | | |
| 检测结果 Monitoring Results | 见 (1) 检测结果统计表 | | | | |
| 技术说明 Monitoring Instruction | 见 (2) 检测依据和所用设备 | | | | |
| 结论 Monitoring Summary | 详见数据 | | | | |

编制

Prepared By 马 磊

审核

Verified By 马小燕

签发

Issued By 朱 峰

检测单位公章

Official Seal

签发日期

Date



检测结果

(1) 检测结果统计表

| 采样点或 采样号码 | 样品状态 | 采样时间 | 检测项目 | | | | | | | | | |
|--------------------------------------|-------------|-------|--|-------|-------------|-----|------|------|-------|-----|------------------|---------|
| | | | pH | 化学需氧量 | 五日 生化需氧量 | 悬浮物 | 石油类 | 动植物油 | 挥发酚 | 铜 | 水温 ^{°C} | pH 为无量纲 |
| 生产废水 DW001-1 | 气味无 微黄微浑 | 10:17 | 8.1 | 104 | 31.8 | 6 | 0.11 | ND | 0.041 | ND | 22.4 | |
| 生产废水 DW001-2 | 气味无 微黄微浑 | 11:37 | 7.8 | 93 | 30.7 | 7 | 0.13 | ND | 0.041 | ND | 22.2 | |
| 生产废水 DW001-3 | 气味无 微黄微浑 | 13:13 | 8.0 | 99 | 30.6 | 6 | 0.10 | ND | 0.048 | ND | 22.4 | |
| 生产废水 DW001-4 | 气味无 微黄微浑 | 14:17 | 8.1 | 100 | 30.5 | 6 | 0.11 | ND | 0.048 | ND | 22.2 | |
| 《污水综合排放标准》(GB8978-1996) 表 4 中三级标准 | | | 6.0-9.0 | 500 | 300 | 400 | 20 | 100 | 2.0 | 2.0 | / | |
| 备注 | | | 1、采样时间: 12月17日 2、本次废水排放口中的 pH、化学需氧量、五日生化需氧量、悬浮物、石油类、动植物油、挥发酚、铜标准限制依据《污水综合排放标准》(GB8978-1996) 表 4 中三级标准。 3、ND 表示未检出, 方法检出限见 (2) 检测依据和所用设备。 | | | | | | | | | |

检测结果

(1) 检测结果统计表

| 采样地点 样品编号 | 样品状态 | 采样时间 | 检测项目 单位: mg/L | | | | |
|--|-------------|-------|---|-----|------|------|------|
| | | | 镍 | 银 | 总磷 | 氨氮 | 总氮 |
| 生产废水 DW001-1 | 气味无 微黄微浑 | 10:17 | 0.168 | ND | 0.47 | 1.06 | 22.2 |
| 生产废水 DW001-2 | 气味无 微黄微浑 | 11:37 | 0.189 | ND | 0.45 | 1.03 | 23.6 |
| 生产废水 DW001-3 | 气味无 微黄微浑 | 13:13 | 0.174 | ND | 0.43 | 1.08 | 22.9 |
| 生产废水 DW001-4 | 气味无 微黄微浑 | 14:17 | 0.186 | ND | 0.44 | 1.13 | 24.1 |
| 《污水综合排放标准》(GB8978-1996) 表 1 中第一类污染物最高允许排放浓度 | | | 1.0 | 0.5 | / | / | / |
| 《污水排入城镇下水道水质标准》 (GB/T31962-2015) 表 1 中 A 标准 | | | / | / | 8.0 | 45 | 70 |
| 以下空白 | | | | | | | |
| 备注 | | | 1、 采样时间: 12 月 17 日 2、 本次废水排放口中的镍、银标准限制依据《污水综合排放标准》(GB8978-1996) 表 1 中第一类污染物最高允许排放浓度。 本次废水排放口中的总磷、氨氮、总氮标准限制依据《污水排入城镇下水道水质标准》(GB/T31962-2015) 表 1 中 A 标准。 3、 ND 表示未检出, 方法检出限见 (2) 检测依据和所用设备。 | | | | |

检测结果

(1) 检测结果统计表

| 采样地点 样品编号 | 样品状态 | 采样时间 | 检测项目 单位: mg/L pH 为无量纲 | | | | | | | |
|---|-------------|-------|--|-----------|-----|----------|------|-------|------|------|
| | | | pH | 化学 需氧量 | 悬浮物 | 动植 物油 | 总磷 | 氨氮 | 总氮 | 水温℃ |
| 生活污水 DW003-1 | 气味无 无色较清 | 10:22 | 7.8 | 22 | 3 | ND | 0.03 | 0.756 | 2.21 | 67.8 |
| 生活污水 DW003-2 | 气味无 无色较清 | 11:40 | 7.7 | 24 | 4 | ND | 0.03 | 0.739 | 2.17 | 55.2 |
| 生活污水 DW003-3 | 气味无 微黄较清 | 13:17 | 7.4 | 25 | 3 | ND | 0.04 | 0.761 | 2.11 | 66.6 |
| 生活污水 DW003-4 | 气味无 无色较清 | 14:20 | 8.0 | 26 | 3 | ND | 0.04 | 0.783 | 2.25 | 69.4 |
| 《污水综合排放标准》 (GB8978-1996)表4中三级标准 | | | 6.0-9.0 | 500 | 400 | 100 | / | / | / | / |
| 《污水排入城镇下水道水质标准》 (GB/T31962-2015)表1中A标准 | | | / | / | / | / | 8.0 | 45 | 70 | / |
| 以下空白 | | | | | | | | | | |
| 备注 | | | 1、 采样时间: 12月17日 2、 本次污水排放口中的pH、化学需氧量、悬浮物、动植物油标准限制依据《污水综合排放标准》(GB8978-1996)表4中三级标准。 本次污水排放口中的总磷、氨氮、总氮标准限制依据《污水排入城镇下水道水质标准》(GB/T31962-2015)表1中A标准。 3、 ND表示未检出,方法检出限见(2)检测依据和所用设备。 | | | | | | | |

(2) 检测依据和所用设备

| 序号 | 检测项目 | 检测标准(方法)名称及编号(含年号) | 仪器名称及型号 | 仪器管理编号 | 方法检出限 |
|----|------------------------------------|---|---|----------------|----------|
| 1 | pH | 《水质 pH值的测定 电极法》 HJ1147-2020 | 便携式 pH 计 F2-Sta 型 | HX118 | / |
| 2 | 化学需氧量 (COD _{Cr}) | 《水质 化学需氧量的测定 重铬酸盐 法》HJ828-2017 | 50mlA 级 酸式滴定管 智能 COD 石墨 回流消解仪 LDN12—C | HX035 HX135 | 4mg/L |
| 3 | 五日 生化需氧量 (BOD ₅) | 《水质 五日生化需氧量(BOD ₅)的测 定 稀释与接种法》HJ505-2009 | 生化培养箱 SHP-250 | HX063 | 0.5mg/L |
| 4 | 悬浮物 (SS) | 《水质 悬浮物的测定 重量法》 GB/T11901-1989 | 电子天平 AL104/00 电热鼓风干燥箱 DHG-9070A | LX001 HX049 | / |
| 5 | 石油类 (污水) | 《水质 石油类和动植物油的测定 红 外分光光度法》HJ637-2018 | 红外分光测油仪 OIL460 | HX007 | 0.06mg/L |
| 6 | 动植物油 (污水) | 《水质 石油类和动植物油的测定 红 外分光光度法》HJ637-2018 | 红外分光测油仪 OIL460 | HX007 | 0.06mg/L |
| 7 | 挥发酚 | 《水质 挥发酚的测定 4-氨基安替 比林分光光度法》HJ503-2009 | 紫外可见分光光 度计 TU-1900 | HX088 | 0.01mg/L |
| 8 | 铜 (Cu) | 《水质 铜的测定 原子吸收分光光度 法》GB/T7475-1987 | 原子吸收分光光 度计 TAS-990 | HX008 | 0.05mg/L |
| 9 | 镍 (Ni) | 《水质 镍的测定 火焰原子吸收分光 光度法》GB/T11912-1989 | 原子吸收分光光 度计 TAS-990 | HX008 | 0.05mg/L |

以下空白

| 序号 | 检测项目 | 检测标准 (方法) 名称及编号 (含年号) | 仪器名称及型号 | 仪器管理编号 | 方法检出限 |
|----|-------------------------|--|--------------------|--------|-----------|
| 10 | 银 (Ag) | 《水质 银的测定 火焰原子吸收分光光度法》 GB/T11907-1989 | 原子吸收分光光度计 TAS-990 | HX008 | 0.03mg/L |
| 11 | 总磷 (TP) | 《水质 总磷的测定 钼酸铵分光光度法》 GB/T11893-1989 | 紫外可见分光光度计 TU-1900 | HX078 | 0.01mg/L |
| 12 | 氨氮 (NH ₃ -N) | 《水质 氨氮的测定 纳氏试剂分光光度法》 HJ535-2009 | 紫外可见分光光度计 TU-1900 | HX088 | 0.025mg/L |
| 13 | 总氮 (TN) | 《水质 总氮的测定 碱性过硫酸钾消解紫外分光光度法》 HJ636-2012 | 紫外可见分光光度计 UV-2800H | HX006 | 0.05mg/L |

图 1 检测点位示意图:

